

Nota informativa sulla qualità dell'acqua distribuita nel Comune di:

SAN MARTINO ALFIERI

Parametro (Unità di misura)	Valore rilevato	Limite di legge (D. Lgs. 18/2023)
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	8,1	compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso 180° (mg/l)	336	Non previsto
Durezza totale (°F)	30,4	Non previsto
Conduttività (µS/cm a 20°C)	470	2500
Calcio (mg/l)	72,9	Non previsto
Magnesio (mg/l)	29,7	Non previsto
Ammonio (mg/l)	<0,06	0,5
Cloruro (mg/l)	5,5	250
Solfato (mg/l)	59,7	250
Potassio (mg/l)	1,7	Non previsto
Sodio (mg/l)	14,8	200
Arsenico (µg/l)	<1,0	10
Bicarbonato (mg/l CaCO ₃)	180	Non previsto
Cloro residuo libero (mg/l)	0,14	Non previsto
Fluoruro (mg/l)	<1,0	1,5
Nitrato (mg/l NO ₃)	<1,0	50
Nitrito (mg/l NO ₂)	<0,07	0,5
Manganese (µg/l)	<1,0	50
Ferro (µg/l)	<20,0	200

Analisi II Sem.2024

Pag. 1 di 1