

Nota informativa sulla qualità dell'acqua distribuita nel Comune di:

CELLE ENOMONDO

Parametro (Unità di misura)	Valore rilevato	Limite di legge (D. Lgs. 18/2023)
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,9	compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso 180° (mg/l)	314	Non previsto
Durezza totale (°F)	31,6	Non previsto
Conducibilità (µS/cm a 20°C)	439	2500
Calcio (mg/l)	79,4	Non previsto
Magnesio (mg/l)	28,7	Non previsto
Ammonio (mg/l)	<0,06	0,5
Cloruro (mg/l)	5	250
Solfato (mg/l)	55,6	250
Potassio (mg/l)	1,6	Non previsto
Sodio (mg/l)	12,5	200
Arsenico (µg/l)	<1,0	10
Bicarbonato (mg/l CaCO ₃)	220	Non previsto
Cloro residuo libero (mg/l)	0,09	Non previsto
Fluoruro (mg/l)	<1,0	1,5
Nitrato (mg/l NO ₃)	<1,0	50
Nitrito (mg/l NO ₂)	<0,07	0,5
Manganese (µg/l)	3,1	50
Ferro (µg/l)	<20,0	200

Analisi I Sem.2024