

Nota informativa sulla qualità dell'acqua distribuita nel Comune di:

MONTAFIA (ESCLUSA FRAZ. VIGNOLE)

Parametro (Unità di misura)	Valore rilevato	Limite di legge (D. Lgs. 31/2001)
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,9	compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso 180°(mg/l)	212	1500
Durezza totale (°F)	15,6	consigliato tra 15 e 50
Conducibilità (µS/cm a 20°C)	276	2500
Calcio (mg/l)	41,7	Non previsto
Magnesio (mg/l)	12,6	Non previsto
Ammonio (mg/l)	<0,06	0,5
Cloruri (mg/l)	4,1	250
Solfati (mg/l)	17,2	250
Potassio (mg/l)	1,2	Non previsto
Sodio (mg/l)	6,7	200
Arsenico (µg/l)	1,9	10
Bicarbonato (mg/l HCO ₃)	135	Non previsto
Cloro residuo (mg/l)	0,08	v,m,c, 0,2
Fluoruri (mg/l)	<1,0	1,5
Nitrati (mg/l NO ₃)	11,6	50
Nitriti (mg/l NO ₂)	<0,07	0,5
Manganese (µg/l)	<1,0	50
Ferro (µg/l)	<20,0	200

Analisi I Sem. 2022

Nota informativa sulla qualità dell'acqua distribuita nel Comune di:

MONTAFIA FR. VIGNOLE

Parametro (Unità di misura)	Valore rilevato	Limite di legge (D. Lgs. 31/2001)
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,7	compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso 180° (mg/l)	254	1500
Durezza totale (°F)	19,6	consigliato tra 15 e 50
Conducibilità (µS/cm a 20°C)	330	2500
Calcio (mg/l)	46,5	Non previsto
Magnesio (mg/l)	19,4	Non previsto
Ammonio (mg/l)	<0,06	0,5
Cloruri (mg/l)	1,5	250
Solfati (mg/l)	9,3	250
Potassio (mg/l)	1,3	Non previsto
Sodio (mg/l)	12,5	200
Arsenico (µg/l)	<1,0	10
Bicarbonato (mg/l HCO ₃)	245	Non previsto
Cloro residuo (mg/l)	0,16	v.m.c. 0,2
Fluoruri (mg/l)	<1,0	1,5
Nitrati (mg/l NO ₃)	<1,0	50
Nitriti (mg/l NO ₂)	<0,07	0,5
Manganese (µg/l)	4,6	50
Ferro (µg/l)	<20,0	200

Analisi I Sem. 2022